

УТВЕРЖДАЮ
Зам. Директора по общим вопросам



/Самусенко В.М./

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Приобретение приборов КИПиА
(ОСНОВАНИЕ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 275-280 от 25.07.2012 г. и №269 от 29.07.2012 г.)

Наименование	Показатели
Способ закупки	закупка на конкурсной основе через электронную торговую площадку http://tender.pro
Место подачи заявок на участие	электронная торговая площадка http://tender.pro или по факсу или по электронной почте в адрес Заказчика
Дата начала подачи заявок на участие	07.08.2012 г.
Дата окончания подачи заявок на участие	14.08.2012 г.
Порядок и срок отзыва подачи заявок на участие	За 1 день до закрытия конкурса путем подачи заявления на фирменном бланке участника по факсу или по электронной почте в адрес Заказчика
Порядок внесения изменений в заявку на участие	До закрытия конкурса путем заявления на фирменном бланке участника по факсу или по электронной почте в адрес Заказчика
Порядок и срок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке.	В течение 2х рабочих дней после получения от участника заявления на разъяснение положений документации
Место, порядок, дата подведения итогов	188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3; Порядок - согласно положению о закупочной комиссии; Подведение итогов «15» августа 2012 г.
Критерии и порядок оценки и сопоставления предложений (заявок) поставщиков	100% стоимость
Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара (работы, услуги) потребностям Заказчика. (Например, ГОСТ, ТУ...)	Регистраторы многоканальные технологические: Лот №1: РМТ 59-Ех-В-t0040-III-A2-/-/-D1-R2-/-/-/-Rk12-/-/-ГП- (ТУ 4226-063-13282997-05) в количестве 2 шт. Преобразователи давления (ГОСТ 22520-85): Лот №2 АИР-20Ех/М2-ДИ-179-02-А2И2-t1070-В02-0...6Мпа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 3 шт. Лот №3 АИР-20Ех/М2-ДИ-169-02-А2И2-t1070-В02-0...2.5Мпа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 2 шт. Лот №4 АИР-20Ех/М2-ДИ-120-12G-АЗИ1-t1070-В02-0...40кПа-42-С-К1+ -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 1 шт.

	<p>Лот №5 АИР-20Ех/М2-ДИ-140-12G-А2И2-t1070-В02-0...250кПа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 2 шт.</p> <p>Лот №6 АИР-20Ех/М2-ДИ-189-02-А2И2-t1070-В02-0...16Мпа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 1 шт.</p> <p>Измерители-регуляторы (ГОСТ 9736-91):</p> <p>Лот №7 ИРТ 5501-Ех-М1-В-III-R3-ГП- (ТУ 4210-074-13282997-07) в количестве 4 шт.</p>
<p>Требования к качеству, техническим, функциональным, эксплуатационным характеристикам товара (к результатам работы, услуги)</p>	<p>Требования к каждому лоту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличие госповерки; - Наличие разрешения Федеральной службы по экологическому и атомному надзору о применении на поднадзорных объектах. <p>Индивидуальные требования по каждому лоту:</p> <p>Лот №1:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Межповерочный интервал – 2 года. -Взрывозащищенное исполнение Ex([Exia]IIC) -Разрешение жидкокристаллического экрана 800x600 точек. -Встроенный блок питания 24В, 22мА <p>Лот №2</p> <ul style="list-style-type: none"> -Максимальное испытательное давление 15Мпа -Предел допускаемой основной приведенной погрешности +/- 0.2% -Искробезопасный вариант исполнения ExIaIICT6 X <p>Лот №3</p> <ul style="list-style-type: none"> -Максимальное испытательное давление 5Мпа -Предел допускаемой основной приведенной погрешности +/- 0.2% -Искробезопасный вариант исполнения ExIaIICT6 X <p>Лот №4</p> <ul style="list-style-type: none"> -Максимальное испытательное давление 70кПа -Предел допускаемой основной приведенной погрешности +/- 0.2% -Искробезопасный вариант исполнения ExIaIICT6 X <p>Лот №5</p> <ul style="list-style-type: none"> -Максимальное испытательное давление 500кПа -Предел допускаемой основной приведенной погрешности +/- 0.2% -Искробезопасный вариант исполнения ExIaIICT6 X <p>Лот №6</p> <ul style="list-style-type: none"> -Максимальное испытательное давление 40Мпа -Предел допускаемой основной приведенной

	<p>погрешности +/- 0.2%</p> <p>-Искробезопасный вариант исполнения EXiaIICT6 X</p> <p>Лот №7</p> <p>-Искробезопасный вариант исполнения EXiaIICT6 X</p> <p>- универсальный измерительный вход (термометры сопротивления (ТС), термопары (ТП), ток, напряжение, сопротивление)</p> <p>- встроенный источник питания 24В</p> <p>- два 4х разрядных 7ми сегментных индикатора, единичные светодиоды состояния реле и режимов работы</p> <p>-Интерфейсы RS-232 и RS-485</p> <p>-межповерочный интервал – 2 года</p> <p>- количество дискретных входных каналов – 4</p> <p>- количество уставок каждого входного канала 3+1 уставка регулятора</p> <p>- 1 унифицированный токовый выходной сигнал (0...5, 0...20 или 4...20 мА) с возможностью привязки к регулятору (ИРТ 5501/М1)</p> <p>- настройка прибора при помощи клавиатуры на лицевой панели или ПК</p>
Требования к таре, отгрузке, безопасности товара	Тара должна обеспечивать сохранность товара.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)	<p>Лот 1 240 778,10р. X 2 шт. =481 556,19р.</p> <p>Лот 2 17 492,02р. X 3 шт. =52 476,05р.</p> <p>Лот 3 16 888,36р. X 2 шт. =33 776,72р.</p> <p>Лот 4 15 057,90р. X 1 шт. =15 057,90р.</p> <p>Лот 5 15 016,90р. X 2 шт. =30 033,79р.</p> <p>Лот 6 17 492,02р. X 1 шт. =17 492,02р.</p> <p>Лот 7 10 533,23р. X 4 шт. =42 132,91р.</p> <p>Итого: 672 525 руб. 58 коп. (без НДС).</p> <p>ВСЕГО на сумму : 793580 р. 18 коп. (включая НДС.)</p>
Порядок формирования цены договора (т.е. с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)	В стоимость включены все расходы, налоги и сборы (в том числе НДС).
Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Безналичный расчет
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Поставка до «30» ноября 2012 г. Адрес поставки: 188679 Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Морозова, ул. Чекалова, д.3;
Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1.Пакет учредительных документов ЮЛ. 2.Сертификат качества (соответствия) на товар. 3.Паспорт на товар.
Срок рассмотрения претензий к товару, работе, услуге;	15 дней
Возможность обмена некачественного товара, возврата денежных средств.	До истечения гарантийного срока.
Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги	Гарантийный срок исчисляется с момента перехода права собственности на товар от Покупателя к Продавцу.

Сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренные договором количество товара, работы, услуги	Путем переговоров и подписания дополнительного соглашения к договору.
Иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика (на основании технического задания)	
Описание товара, работы, услуги	<p>Регистраторы многоканальные технологические:</p> <p>Лот №1: РМТ 59-Ех-В-t0040-III-A2-/-/D1-R2-/-/-/Rk12-/-/ГП- (ТУ 4226-063-13282997-05) в количестве 2 шт.</p> <p>Преобразователи давления (ГОСТ 22520-85):</p> <p>Лот №2 АИР-20Ех/М2-ДИ-179-02-А2И2-t1070-В02-0...6Мпа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 3 шт.</p> <p>Лот №3 АИР-20Ех/М2-ДИ-169-02-А2И2-t1070-В02-0...2.5Мпа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 2 шт.</p> <p>Лот №4 АИР-20Ех/М2-ДИ-120-12G-АЗИ1-t1070-В02-0...40кПа-42-С-К1+ -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 1 шт.</p> <p>Лот №5 АИР-20Ех/М2-ДИ-140-12G-А2И2-t1070-В02-0...250кПа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 2 шт.</p> <p>Лот №6 АИР-20Ех/М2-ДИ-189-02-А2И2-t1070-В02-0...16Мпа-42-GSP-K1- -БР-КМЧ-ГП- (ТУ 4212-064-13282997-05) в количестве 1 шт.</p> <p>Измерители-регуляторы (ГОСТ 9736-91):</p> <p>Лот №7 ИРТ 5501-Ех-М1-В-III-R3-ГП- (ТУ 4210-074-13282997-07) в количестве 4 шт.</p>
Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурентной закупочной процедуре	Через площадку http://tender.pro или направлением коммерческого предложения на zavodmorofova@mail.ru
Шаг аукциона (только для аукциона)	нет
Иные сведения	Иные сведения отсутствуют

Начальник ОСКиО _____ (Данилова Н.Ю.)

Ответственный за проведение конкурентной закупочной процедуры Ларчик Д.В.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник заказывающего структурного подразделения _____